

## المواصفه الفنيه:

تقديم و تركيب نظام غازات طبيه لقسم الصدرية في مستشفى الحسين ضمن المواصفه التاليه:

1- عدد المخارج: 20

2- تقديم جميع ما يلزم من انابيب نحاسيه و مرابط تلزم لاتمام العمل .

## الشروط الخاصه:

1- جميع المواد المقدمه يجب ان تكون مطابقه للمواصفه البريطانيه وحاصله على شهادة ال CE

تحت بند الاجهزه الطبيه.

2- تنفيذ جميع الاعمال حسب HTM02-01.

3- يجب عل المقاول زياره الموقع و تقديم جميع الحسابات المتعلقه باقطار و اطوال الانابيب و حسب المواصفه البريطانيه على ان يكون التسعير بالمتر الطولي شاملا لجميع ما يلزم لاتمام العمل و شاملاً لتوصيل النظام الجديد بالشبكه الحاليه.

4- يجب على المقاول تقديم خطة عمل يلتزم بها بعدم قطع الاكسجين خلال فتره العمل و تتضمن قائمه بالفحوصات و المعدات المستخدمه لاجرائها و حسب المواصفه البريطانيه .

5- يجب ان يكون المقاول وكيل للشركه المصنعه وان يكون ذا خبره لا تقل عن 5 سنوات بتنفيذ اعمال الغازات الطبيه

6- يلتزم المقاول بتقديم انواع سابقه الاستخدام بمستشفيات الخدمات الطبيه لمدته لا تقل عن 5 سنوات.

7- يلتزم المقاول بتقديم قائمه باعمال المشاريع المنفذه سابقا و خلال الخمس سنوات الماضيه على ان تكون داخل السوق المحلي.

8- يلتزم المقاول بتقديم كافة الاجهزه و المعدات اللازمه لاتمام العمل HTM02-01 .

9- المنشأ: بريطاني , الماني .

1