

تقديم وتركيب خزان تزويد طارد للغازات سعة ١٥ متر مكعب تقريباً ضمن المعاصفه التاليه:

١. سماكة صاج ٨ ملم
٢. شكل اسطواني
٣. الابعاد : قطر : ١٦٠٠ ملم وطول ٦٧٠٠ ملم تقريباً
٤. عزل ٥ سم صوف صخري
٥. جاكيت ١ ملم مجف

"الشروط"

١. يجب على المقاول زيارة الموقع وتوضيح طريقة الفك والتركيب في العرض المرفق .
٢. الاسعار تشمل الفك والتركيب والتشغيل وجميع الاجهزه والقطع الازمة للتركيب والتشغيل .
٣. يجب على المقاول توضيح اي قطع لازمة للتركيب وفحص القطع القديمة الموجودة وبيان مدى صلاحيتها علماً ان اي قطع غير مذكوره مسبقاً ضمن العرض المقدم ستعتبر من ضمن السعر .
٤. يجب ان يتضمن العرض اليه لاستمرار تزويد البويلرات بالمياه اثناء عملية التركيب بما يتضمن عدم توقف البويلرات عن العمل .
٥. تحديد مدة العمل والالتزام بها .
٦. تقديم كفاله لمدة عام من تاريخ التشغيل .